



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/1631/03/2010**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Profile okienne i drzwiowe wraz z profilami dodatkowymi systemu BLUEEVOLUTION na mieszance Salamander**

Zawierający / containing: polichlorek winylu na stabilizatorach cynkowo-wapniowych lub polichlorek winylu na stabilizatorach ołowiowych; inne składniki wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach oświatowo – wychowawczych, służby zdrowia, handlowych, przemysłowych w tym przemyśle spożywczym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy bezpośredniego kontaktu wyrobu z żywnością.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006 ( Dz. U. z 2006r., nr 213, poz. 1568 ) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Wytwórca / producer:

BRÜGMANN S. A.  
87-800 Włocławek  
Al. Kazimierza Wielkiego 6a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BRÜGMANN S. A.  
87-800 Włocławek  
Al. Kazimierza Wielkiego 6a

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-11-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-11-30  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 30 listopada 2010

The date of issue of the certificate: 30th November 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogułska*  
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podsiady